

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



# ZIEGEL

## PRODUKT - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 057-11E-W2808/21-2021

Hiermit wird bestätigt, dass für das

Bauprodukt:

**U-Mauerziegel, Form c, Kategorie I  
zur Verwendung in ungeschütztem Mauerwerk  
Nennmaß: 365 x 115 x 52 mm; Tm, Rm**

<b>Mittlere Druckfestigkeit:</b>	<b>≥ 35,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Brutto-Trockenrohdichte:</b>	<b>1.600 kg/m<sup>3</sup>; D2</b>
<b>Netto-Trockenrohdichte:</b>	<b>≥ 1.900 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Wasseraufnahme:</b>	<b>≤ 6 Masse-%</b>
<b>Aktive lösliche Salze:</b>	<b>S2/S3</b>
<b>Dauerhaftigkeit:</b>	<b>F2 (DIN EN 772-22)</b>

**Hochlochklinker  
kHLzB 28 - 1,6 - XLDF  
mit Mangan**

des Herstellwerks:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.  
Klinkerwerk  
Werk Sroda Slaska  
ul. Ceramiczna 2  
PL-55-300 Sroda Slaska

eine regelmäßige fremdüberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach **DIN EN 771-1** dokumentiert und aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremdüberwachung durch die anerkannte Überwachungsstelle veranlassten Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß den Bestimmungen der **DIN EN 771-1:2015-11 & DIN 2000-401:2017-01** entspricht.

Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Crimmitschau, 13.05.2022

  
Dipl.-Ing. Frank Pohle  
- Leiter der Zertifizierungsstelle -



*Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen, das Bauprodukt selbst oder dessen Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.*